

<b>Verdal kommune</b>	
<b>Tiltaksplan for skoler i Verdal kommune i forhold til brannsikkerhet.</b>	
Med utgangspunkt i eksisterende branntekniske tilstandsrapporter, for Garnes, Ørmelen, Ness, Stiklestad, Vinne og Verdalsøra samt befaringer ved Leksdal, Volden og Vuku er det utarbeidet en tiltaksplan med ett grovt kostnadsoverslag.	
I tabellen under er kostanden for hver skole oppsummert.	
<b>Skole</b>	<b>Pris i NOK, eks mva (mill.kroner)</b>
Garnes skole	1,202
Ørmelen Hovedbygg	2,019
Ørmelen gymsalbygget	-
Ness oppvekstsenter, gammelbygg	0,177
Ness oppvekstsenter, hovedbygg	1,057
Stiklestad skole	1,026
Vinne barneskole	2,695
Volden barneskole	0,1675
Leksdal barneskole	0,686
Vuku barne- og ungdomsskole, barneskole	0,82
Vuku barne- og ungdomsskole, ungdomsskole	0,25
Verdalsøra barne- og ungdomsskole	0
<b>Total pris oppgradering</b>	<b>10,1</b>
Forutsetninger	
1) For Verdalsøra barne- og ungdomsskole er det ikke lagt inn tiltak eller kostnader knyttet til brann da dette er en ny skole hvor prosjektering og utføresle i sin hehet er ansvarsbelagt og skal være ivaretatt	
2) For Ørmelen skole, gymsalbygget er tiltak fra tilstandsrapport angitt, men ikke priset. Denne delen av skolen er under behandling i eget prosjekt og er derfor ikke vurdert ytterligere.	
3) Vuku ungdomsskole har ingen tilstandsrapport da dette er en skole som nylig er ombygget. Ifb med tilpasning for rullestol er det imidlertid gjennomført endringer knyttet til rømningsvei fra gymsal. Dette ble vurdert For å sikre tilstrekkelig rømning fra salen må det etableres ny utganag med trapp direkte til det fri. Skole har ikke tilstandsrapport.	
4) Tiltak og priser for skoler som ikke er befart ifb med dette prosjektet er i sin helhet basert på det som er angitt i gjeldene tilstandsrapport. Der hvor det ikke er angitt omfang av tiltak er det gjennomført en vurdering/antagelser ut fra tegning.	
5) På dører med krav til selvlukker er dørautomatikk ikke inkludert i prisen	