


ant HMS & Bedriftshelse AS




Forbruk i henhold til budsjett




246 | 270

Kategorier



Område



Område

Overordnet	Oppvekst	Velferd	Næring og samfunnsutvikling
<ul style="list-style-type: none">• Deltakelse AMU• Grunnkurs Arbeidsmiljø• Rapportering• Samarbeidsmøter	<ul style="list-style-type: none">• Tjenesteplanlegging• Arbeidsmiljøprosess• Arbeidsplassvurdering• Soppsporemåling• Veiledning/coaching • Undervisning<ul style="list-style-type: none">○ <i>Endring og omstilling</i>○ <i>Vold og trusler</i>○ <i>Ergonomi</i>○ <i>Førstehjelp</i>	<ul style="list-style-type: none">• Risikostyringsprosess• Ergonomisk kartlegging• Arbeidsmiljøprosess• Veiledning/coaching• Nattvaktsamtaler• Dialogmøte	<ul style="list-style-type: none">• Samtale / møte• Helsekontroll asbest• Veiledning/coaching

Område

Overordnet	Oppvekst	Velferd	Næring og samfunnsutvikling
Overordnet	Barneverntjenesten Helsestasjonen Ness oppvekstsenter Vuku oppvekstsenter Ørmelen skole Forbregd / Lein barnehage Garnes OS, avd barnehage Maritvold Barnehage Reinsholm barnehage	Hjemmetjenester Bo og dagtilbudtjenesten Lysgård Psykisk helse Veslefrikk Avlastning Verdal bo- og helsetun Ørmelen bo og helsetun	Bibliotek Teknisk drift Uteavdelingen

Yrkeshygiene

Reinsholm barnehage:

- Vannlekkasje 2016
- Sølvkre og skjeggkre
- Ansatte hodepine, luftveisproblemer, tett/rennende nese og tørre slimhinner
- Kartlagt CO₂, fukt RH% og temperatur i 5 rom
- Dyrking av luftprøver muggsopp
- Ingen tegn til unormal forekomst av muggsoppsspore
- Anbefales at bygget kontrolleres med tanke på skjulte skade. Dette kan være avdekkinger for å komme inn i konstruksjonen og fuktmålinger med instrument.
- Vi anser det som viktig at dette følges opp.