X7075600
X7075500
X7075400
X7075300
X1327500
X1327600
X1327700
X1327800
X1327900
X1328000
X1328100
OV PVC 250
VL PVC 160
UTLØP PLASTRES
ISOLERING
7 VL 32 PE
OV PVC 200
SP PVC 160
4 STIKK VL32
3 STIKK VL32
2 STIKK VL32
1 STIKK VL32
STIKK VL32
Nytt kjeller kan ikke koblas på SP-ledning
Kjeller med kotehøyde under 3,0 kan ikke koblas på SP-ledning
Opplysninger om ledninger mellom Vestre Verdal og Verdal Nåtest
Ledning: 114
Kjeller KT 3.2
Kjeller KT 3.2
Kjeller KT 2.54
Kjeller KT 4.61
Kjeller KT 4.61
Kjeller KT 4.61

Tegnforklaring:

Kommunale ledninger :

Eksisterende	Planlagt
	V-ledn.
	SP-ledn.
	AF-ledn.
	Pupmpeledning SP.
	OV-ledn.
	Drens-ledn.
	Stikkrenne
	V-kum
	SP-kum
	OV-kum
	SF-kuppelrist
	SF-ristlokk

Private ledninger :

- V-ledn. DN32mm v/standard utf.
- SP-ledn. DN110mm v/standard utf.
- OV-ledn. DN110mm v/standard utf.

Punkt for stikkledninger fra TV-kontroll

Kabler:

Eksisterende

- EL-kabel, lavspent
- EL-kabel, høyspent
- Telenor
- Verdal kabelTV

Eiendomsgrense

Merknader:

- Kjeller med kotehøyde under 3,0 kan ikke kobles inn med kjellerdrenering

- Plassering av el- og telekabler er mottatt fra respektive etater. Plassering er orienterende. Påvisning utføres av respektive etater før graving.
- Plassering av eksisterende VA-hovedledninger er mottatt fra Verdal kommune og er orienterende. Eksisterende ledningskart er noen steder supplert med innmålinger.
- Plassering av eksisterende VA-stikkledninger er mottatt fra beboere og er orienterende ut fra det de vet. Det er ikke alle som har besvart vår henvendelse, og derfor er det gjort antagelser. Plasseringer på stikkledninger må undersøkes nærmere med befaringer og møter med beboere.
- Entreprenør skal kontrollmåle eksisterende rør og kummer hvor nye rør/ kummer skal tilknyttes, samt frigrave og avdekke kryssende eksisterende ledninger, før gravearbeidet påbegynnes. Eventuelle avvik skal rapporteres til byggherrens representant umiddelbart.
- Standard dimensjoner på private stikkledninger er SP110, OV110 og VL32 der ikke annet er angitt.
- Koordinatsystem: Euref89 Sone 32N
  Høydereferanse: NN2000

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
F02	2022-04-05	Rev trase v/Tindvegen nedre 21	AnMoe	BjJRi	BjJRi

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

VERDAL KOMMUNE

Målestokk (gjelder A1): 1:1000

VVA-anlegg Tinden

Plan
Oversiktstegning

Norconsult

Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
5166993	VA-02	F02

"X:\nor\oppdrag\Steinkjer\516693\5166993\BIM\VA_Til\Arkfil\LAY_VA-plan.dwg - AnMoe - Plottet: 2022-04-05, 07:43:33 - LAYOUT = VA-02 - XREF = T- erosjonssikring_07_01_22, T-Geom veg for va, T_eiendommer opplysninger, T_VA-plan, T_kartgrunnlag VA, T_kabelkart Telenor, T_eksisterende VA, T_verdal kabeltv, T_kabelkart Tensio"